

Ajánlatkérő adatai:

Név: _____

Cég: _____

E-mail: _____

Telefon: _____

Általános követelmények

Típusjel		FM-24ksz
Változat		
Megnevezés		feszültségváltó táptranszformátorként
Fázisszám		1
Névleges frekvencia	f_R	50 Hz
Berendezés legnagyobb feszültsége	U_m	
Ipari fr.próbafeszültség	AC	
Lökőpróbafeszültség	LI	
Primer névleges feszültség	U_{pr}	
Szekunder névleges feszültség	U_{sr}	
Névleges teljesítmény	S_r	
Névleges drop maximum	ε	3 %
Szigetelés hőállósági osztálya		B
Alkalmazási terület		kültéri
Környezeti hőmérséklet határok		-25 °C ... +40 °C
Kúszóút osztály		IV
Tömeg	m	35 kg
Szabványok		MSZ EN 61869-1, -3 EN 61869-1, -3 IEC 6186-1, -3

Egyedi kérések, követelmények

Klimatikus követelmény: (ha eltér a mérsékelt égövítől)	
Adattábla nyelvezete (ha nem magyar):	
Vonatkozó mérőváltó szabvány: (ha eltér a megadottól)	
Speciális műszaki követelmény: (ha eltér a műszaki adatok táblázatától)	
Komplett darabvizsgálati jegyzőkönyv: (ha a megfelelőségi bizonylaton felül szükséges)	
Hitelesítés: (ha MKHE hitelesítés szükséges)	
Speciális csomagolás (pl. tengerálló):	
Jótállás (ha 24 hónapnál hosszabb):	
Egyéb:	